

Checkliste zur Schadenverhütung

Prüfen Sie Ihren Brandschutz

CHUBB®



Interne Brandschutzbegehungen sind ein wichtiger Bestandteil des betrieblichen Brandschutzkonzeptes.

Mit nachfolgender Checkliste können Sie den Brandschutz in Ihrem Unternehmen prüfen. Die Checkliste unterstützt Sie bei der Einführung von Schadenverhütungsaktivitäten und hilft Ihnen dabei, zu überprüfende Bereiche in Ihrem Unternehmen zu erkennen und in eigene Checklisten aufzunehmen.

Bitte beachten Sie, dass schadenvorbeugende Begehungen und die zu überprüfenden Aspekte stark von den jeweiligen im Unternehmen angewendeten Arbeitsverfahren und der vorhandenen Infrastruktur abhängig sind. Eine betriebsspezifische Erweiterung dieser Checkliste ist daher sinnvoll.

Schutzziele

- Erkennen und benennen Sie mit Hilfe regelmäßig stattfindender Begehungen durch betriebseigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mögliche technische und organisatorische Schwachstellen in Ihrem Unternehmen.
- Ermitteln Sie schadenauswirkende oder schadenvergrößernde Umstände. Beheben Sie diese zügig und tragen Sie damit zur Prävention künftiger Schäden bei.

- Vermerken Sie Mängel direkt in der Brandschutz-Checkliste. Die schriftliche Fixierung vereinfacht ein konsequentes Verfolgen der Mängelbeseitigung.
- Besprechen Sie die Ergebnisse der Brandschutzbegehungen regelmäßig mit der technischen Geschäftsleitung Ihres Unternehmens. Berücksichtigen Sie dabei auch die Vorschläge zur Behebung von Mängeln.

Hinweise auf Normen und Richtlinien

- Arbeitsstättenrichtlinien
- Richtlinien der Berufsgenossenschaften
- Richtlinien des GDV/Verbandes der Schadenversicherer e.V.
- Technische Regeln des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Häufigkeit

Wie häufig die Überprüfung des Brandschutzes wiederholt werden sollte, legen Sie eigenverantwortlich fest.

Datum	
Begehung durchgeführt von	

Bereich	Art des Mangels	erforderliche Maßnahme	Fertigstellung durch/am
Elektrische Betriebsräume <ul style="list-style-type: none"> • Frei von brennbaren Materialien • Türen geschlossen/verschlossen • Kabelschotts funktionsfähig 			
Technische Betriebsräume <ul style="list-style-type: none"> • Frei von brennbaren Materialien • Türen geschlossen/verschlossen • Nur Tagesbedarf an Betriebsstoffen • Auffangwannen leer 			
Flure und Rettungswege <ul style="list-style-type: none"> • T- und RS-Türen funktionsfähig • Bewegungsflächen frei von Behinderungen • Keine Lagerung • Türen unverschlossen • Beschläge in einsatzbereitem Zustand 			
Läger/Lagerräume <ul style="list-style-type: none"> • Gänge zwischen Regalen frei • Batterieladegeräte im Abstand von 3 m zur Lagerung • Feuerlöscheinrichtungen freigehalten • Entsorgung von Verpackungsmaterial • Überprüfung der Lagerhöhen 			
Lagerbereiche für exponierte Stoffe <ul style="list-style-type: none"> • Nur Tagesbedarfsmengen an den Anlagen • Lagerung in geeigneten Behältern/Auffangsystemen/Räumen • Ausreichende Ventilation • Gasflaschen gesichert aufgestellt 			
Heizung <ul style="list-style-type: none"> • Keine Lagerung im Heizungsraum • Lagerung im Abstand von 3 m zu heißen Anlagenteilen (bei dezentralen Anlagen) 			
EDV <ul style="list-style-type: none"> • Keine Lagerung brennbarer Materialien • Zutrittsbeschränkungen funktionsfähig • Abschottungen funktionsfähig 			

Bereich	Art des Mangels	erforderliche Maßnahme	Fertigstellung durch/am
Maschinen und Anlagen <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung von Tagesbedarf an Maschinen (insbesondere brennbare Flüssigkeiten) • Elektro-Verkabelungen unverletzt • Keine Verschmutzung der Maschinen • Spannungsfrei nach Betriebschluß • Absaugungen/Filter kontrolliert • Keine anlagenuntypischen Geräusche 			
Rauchverbot in gefährdeten Bereichen eingehalten <ul style="list-style-type: none"> • Lagerräume • Technische/elektrische Betriebsräume • EDV • Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten • Verpackungsräume • Räume mit hohen Brandlasten 			
Abgehängte Decken verschlossen			
Sicherheitskennzeichnungen <ul style="list-style-type: none"> • Funktionsfähigkeit von Flucht- und Rettungswegkennzeichen • Aktuelle Flucht- und Rettungswegpläne 			
Interne Alarmierungsmittel <ul style="list-style-type: none"> • z. B. Funktionsfähigkeit 			
Branderkennungs- und -meldeeinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • Aufschaltung zur Feuerwehr funktionsfähig • Manuelle und automatische Melder funktionsfähig • Brandmeldelinien aufgeschaltet • Störungen vorhanden/ behoben • Betriebsbuch geführt • Letzte Wartung 			
Automatische Löschanlagen <ul style="list-style-type: none"> • Inspektionsprogramme beachtet 			
RWA-Anlagen <ul style="list-style-type: none"> • Funktionsfähigkeit • Dichtheit 			

Bereich	Art des Mangels	erforderliche Maßnahme	Fertigstellung durch/am
Wandhydranten <ul style="list-style-type: none"> Schlauchkästen verschlossen/sauber funktionsfähig Zugang freigehalten und gut sichtbar 			
Handfeuerlöscher <ul style="list-style-type: none"> In ausreichender Anzahl vorhanden Zugang freigehalten und gut sichtbar Aktuelle Prüfung 			
Außenhydranten <ul style="list-style-type: none"> Leistung ausreichend Letzte Überprüfung < 3 Jahre Zugang freigehalten Anstrich in Ordnung 			
Löschwasserentnahmestellen <ul style="list-style-type: none"> Entnahmestellen vorbereitet Funktionsfähigkeit gegeben Ausreichende Kapazität vorhanden 			
Umgang mit privaten Haushaltgeräten <ul style="list-style-type: none"> Geräte durch Sachkundigen überprüft Aufstellung auf nichtbrennbarer Unterlage Alle Geräte nach Betriebschluß abgeschaltet 			
Brandschutztüren und -tore <ul style="list-style-type: none"> Funktionsfähigkeit Beschädigungen Feststellanlagen funktionsfähig Türen geschlossen oder verkeilt, zugestellt 			
Überprüfung/ Besichtigung von Bau- und Montagearbeiten			

Kontakt

Chubb European Group SE
Direktion für Österreich
Kärntner Ring 5-7
1010 Wien

O +43 1 710 9355 0
F +43 1 710 9520
infoAT@chubb.com
chubb.com/at

Chubb. Insured.SM

Diese Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Es handelt sich dabei nicht um eine persönliche Beratung oder Empfehlung für Privatpersonen oder Unternehmen hinsichtlich eines Produkts oder einer Leistung. Die exakten Deckungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsunterlagen.

Chubb European Group SE ist ein Unternehmen, das den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des französischen Versicherungsgesetzes unterliegt, eingetragen unter der Registrierungsnummer 450 327 374 RCS Nanterre, eingetragener Sitz: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankreich. Die Chubb European Group SE hat ein voll eingezahltes Aktienkapital von € 896.176.662,- und unterliegt der Zulassung und Aufsicht der „Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4“, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 sowie in Österreich zusätzlich den Regularien der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Ausübung der Geschäftstätigkeit, welche sich von den französischen Regularien unterscheiden können. Direktion für Österreich, Firmenbuchnummer FN 241268g Handelsgericht Wien, Hauptbevollmächtigter: Mag. Michael Martinek, UID-Nr.: ATU 61835214.